



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمرالي - إدارة مشاريع

البريد الإلكتروني: info@ramakcompany.com | الهاتف: 0566127166 | الفاكس: 0543714379

Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	كور اسفلت	طلب تسليم	الرقم التسلسلي: 0000
Date:	٢٠٢٤/١١/٠٣		التاريخ
Location:	جدة		المنطقة
Project Title:	مشروع تلال الغروب		إسم المشروع
Consultant:	مكتب رمك للإستشارات الهندسية		الإستشاري
Contractor:	شركة طرق الرياض للمقاولات		المقاول

Part A: By the Contractor:

الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate)

☒ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضح الموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المصاحبة
☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☐ Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)	☐ Others (state) أخرى
Discipline: ☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا
☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى	

Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

كور اسفلت
شارع رقم 02
بلوك 03

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:	التاريخ: 03/11/2024
-------	--------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	---------------------

Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:	التاريخ:
-------	--------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	----------

Witnessed Site Test Results (if any):	نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)	☒	Passed	مقبول
		☐	Failed	مرفوض
		☐	N/A	لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

لموافق نتائج الإستشارات الكبر

☒ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض
Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:
Date:	التاريخ:		

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن منه إلى الجهة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات					Report No.	PRO-240463.72			
Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية					Test Date	3-11-2024			
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تاليف الغرب					Report Date	3-11-2024			
Location / Station	Block03 Road 02 STA. 0+000 to STA. 0+164					Tested By	Abdullah			
Description:	BBC									
ASPHALT CORES										
Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. in Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Gmm (g/cm³)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	STA. 0+040	8.1	1273	728.3	1236.9	558.6	2.288	2.637	86.8	
2	STA. 0+080	8.1	1274.6	722	1234.4	562.4	2.266	2.637	85.9	
3	STA. 0+140	7.7	1246.2	711.5	1252.6	541.1	2.303	2.637	87.3	
4	STA. 0+205	9.2	1524.4	864.9	1530.7	665.8	2.290	2.637	86.8	
5	STA. 0+250	6.3	989.7	559.9	994.8	434.9	2.276	2.637	86.3	
								</		



